



001127

ПожСтандартКонтроль СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02.C141

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САН МАРКО РУССИЯ»
(ООО «САН МАРКО РУССИЯ»)
ОГРН: 1164027053079, ИНН: 4024015691,
249413, Российская Федерация, Калужская область, муниципальный район Людиновский,
городское поселение город Людиново, территория ОЭЗ ППТ Калуга, владение 1/2, офис 1
Телефон: +78005505118, e-mail: sanmarcorussia@sanmarcogroup.it

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САН МАРКО РУССИЯ»
(ООО «САН МАРКО РУССИЯ»)
ОГРН: 1164027053079, ИНН: 4024015691,
249413, Российская Федерация, Калужская область, муниципальный район Людиновский,
городское поселение город Людиново, территория ОЭЗ ППТ Калуга, владение 1/2
Телефон: +78005505118, e-mail: sanmarcorussia@sanmarcogroup.it

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02,
адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Декоративные краски на основе акрила, марок: PAENINSULA ULTRAMATT, PAENINSULA EGGSHELL. Торговая марка «СанМаркоРоссия». Выпускаются по ТУ 20.30.11-002-00681974-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11код ТН ВЭД
3209

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Класс пожарной опасности материала – КМ1 (в соответствии с приложением №1).

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0321-ТТС/ПБ от 19.12.2023. Испытательная лаборатория «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ04 выдан 18.10.2022

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.11-002-00681974-2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2023 по 25.12.2028

Проверка
сертификата соответствия

Руководитель органа

подпись

А.Ф. Голубев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Я.С. Кузнецов

инициалы, фамилия



001128

ПожСтандартКонтроль СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02.С141
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.12.2023 по 25.12.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02

адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель органа

А.Ф. Голубев
подпись

А.Ф. Голубев

инициалы, фамилия

Эксперт

Я.С. Кузнецов
подпись

Я.С. Кузнецов

инициалы, фамилия